



Megjegyzés: A +Ut és a GND vezetékeken kívül az összes többi MCSKH 0,5mm<sup>2</sup>-es KP<sub>x</sub>, KP<sub>y</sub> - a nővérhívó központ megfelelő csatornájára  
 A WC-k ben a hívók közös lámpával vannak szerelve.

A TRH04VM mágneses törléssel rendelkezik!

A hívószál törzskábelben lévő színezése értelemszerűen kötésdobozonként más és más lesz egyazon kábelben belül.

A kötésdobozban forrasztott kötéseket kell alkalmazni!

Wednesday, September 26, 2007		
Title WC - tusoló nővérhívó vezetékezése		
Size A	Document Number FURDO3MH1.DSN - WC_TUSOLO	Rev 6
Date:	Thursday, February 23, 2006	Sheet 3 of 6