



SZAUNÁN KÍVÜL FELSZERELVE

Megjegyzés: A +Ut és a GND vezetékeken kívül az összes többi MCSKH 0,5mm²-es KP_x, KP_y - a hívó központ megfelelő csatornájára

A TRH04VM mágneses törléssel rendelkezik!
A hívószál törzskábelben lévő színezése értelemszerűen kötésdobozonként más és más lesz egyazon kábelben belül.

A kötésdobozban forrasztott kötéseket kell alkalmazni!
A vészjelző gomb bontó funkcióban alkalmazva, vagyis jelzés esetén megszakítja az áramkört.

Saturday, September 08, 2007		
Title		
Egy hívóhelyes szanuna bekötése		
Size	Document Number	Rev
A	SZAUNA1H.DSN - SZAUNA	6
Date:	Thursday, February 23, 2006	Sheet 3 of 6